

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA CALORE

Si certifica che i prodotti di seguito elencati rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis -allegato I- del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,") ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni.

Tali prodotti presentano valori di **C.O.P. (>3.705) ed E.E.R. (>3.23)** rispondenti alle prescrizioni di cui all'All. I del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009:

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
2.A	Elettrica	aria/aria	split	Italtherm	Clima 9 - R32	401180020	401180019	2,93	SI	3,96	3,72
2.A	Elettrica	aria/aria	split	Italtherm	Clima 12 - R32	401180022	401180021	3,81	SI	3,95	3,25
2.A	Elettrica	aria/aria	split	Italtherm	Clima Top 9 -R32	401180024	401180023	2,79	SI	4,16	3,76
2.A	Elettrica	aria/aria	split	Italtherm	Clima Top 12 - R32	401180026	401180025	3,90	SI	3,71	3,23
2.A	Elettrica	aria/aria	split	Italtherm	Clima Top 18 - R32	401180028	401180027	5,57	SI	3,81	3,43
2.A	Elettrica	aria/aria	split	Italtherm	Clima Top 24 - R32	401180030	401180029	8,09	SI	3,72	3,23
2.A	Elettrica	aria/aria	multisplit	Italtherm	Clima Top Dual 18 - R32	401180031	401180023; 401180025; 401180027	5,57	SI	3,71	3,24
2.A	Elettrica	aria/aria	multisplit	Italtherm	Clima Top Trial 27 - R32	401180032	401180023; 401180025; 401180027	8,21	SI	3,73	3,23
2.A	Elettrica	aria/aria	multisplit	Italtherm	Clima Top Quadri 36 - R32	401180033	401180023; 401180025; 401180027	10,70	SI	3,72	3,23
2.A	Elettrica	aria/aria	multisplit	Italtherm	Clima Top Penta 42 - R32	401180034	401180023; 401180025; 401180027	12,32	SI	3,73	3,24

I valori di E.E.R. e C.O.P. sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511e vengono rilasciati solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali.

Pontenure 23/01/2018

ITALTHERM SRL



Ing. Giovanni FONTANA

Responsabile commercializzazione