



Green Heating Technology

**ITALTHERM**

## DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA CALORE

Si certifica che i prodotti di seguito elencati rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis -allegato I-del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,") ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, al DL nr. 34 del 2020 convertito in Legge nr. 77 del 17 Luglio 2020

Tali prodotti presentano valori di C.O.P. ( $> 4.1$ ) ed E.E.R. ( $> 3.8$ ) rispondenti alle prescrizioni di cui all'All. F, punto 1, lett. a) ed e) e alla Tabella 1 del Decreto 06/08/2020:

Marca	Modello	Codice	Presenza Inverter	Potenza Termica [kWt] <sup>1</sup>	COP <sup>1</sup>	Potenza frigorifera [kWt] <sup>2</sup>	EER <sup>2</sup>
ITALTHERM	HYDRABLOCK 5M	401180046	Sì	4,65	5	4,6	4,82
ITALTHERM	HYDRABLOCK 7M	401180047	Sì	6,65	4,94	6,45	4,65
ITALTHERM	HYDRABLOCK 9M	401180048	Sì	8,6	4,6	8	4,16
ITALTHERM	HYDRABLOCK 12M	401180049	Sì	12,3	4,81	12,2	4,78
ITALTHERM	HYDRABLOCK 14T	401180050	Sì	14,1	4,63	14	4,5
ITALTHERM	HYDRABLOCK 16T	401180051	Sì	16,3	4,49	15,5	4,27

1) Condizioni di prova previsti da UNI EN 14511: T. esterna (entrata): 7°C (BS)/6°C (BU) - T. mandata/ritorno: 35/30°C

2) Condizioni di prova previsti da UNI EN 14511: T. esterna (entrata): 35°C (BS)/24°C (BU) - T. mandata/ritorno: 18/23°C

I suddetti apparecchi pertanto rispettano i requisiti per l'accesso alle seguenti tipologie di detrazione fiscale:

- **Ecobonus 65%** secondo L. 27 dicembre 2006 nr. 296 e s.m.i. e secondo Decreto 6 agosto 2020
- **Superbonus 110%** secondo L. 17 luglio 2020 nr. 77 e secondo Decreto 6 agosto 2020
- **Bonus casa 50%** secondo DPR 22 dicembre 1986 nr. 917 e art. 16-bis e s.m.i.

La presente dichiarazione è rilasciata per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali.

Pontenure (PC) 14.04.2021

**ITALTHERM S.p.A.**

Ing. Giovanni FONTANA  
Responsabile consulenza tecnica